

# Circunstancias de Accidentes Fatales



Trabajador fallece al caer de andamio que estaba desarmando

## Circunstancias

Trabajador realizaba labores de desarme de un andamio metálico tubular encontrándose sobre nivel del primer cuerpo. En un momento, cuando se aprestaba para recibir materiales desde el nivel superior, retrocedió sin percatarse del término de la superficie sobre la que estaba parado y cayó desde una altura de 2,20 mts.

## Causas

- Desconocimiento de cómo realizar trabajo de desarme de andamio, por parte del trabajador.
- No disponer de matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) actualizada conforme a los trabajos a realizar en obra.
- Inexistencia de procedimiento de trabajo para el armado y desarme de andamios.

## Recomendaciones

- Capacitar a los trabajadores que participan de actividad de armado y desarme de andamios acerca de los riesgos y medidas de control asociadas a la actividad.
- Mantener actualizada la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) que permita establecer controles operacionales en actividades de alto riesgo como es el armado y desarme de andamios.
- Contar con procedimiento de trabajo para armado/desarme y tránsito en andamio.
- Establecer y controlar programa de inspecciones y observaciones planeadas para los trabajos clasificados como críticos, como es el armado y desarme de andamios.
- Disponer, mantener y controlar el uso de los dispositivos anti-caídas certificados (arnés de seguridad, anclajes y línea de vida independiente de estructura)