

## Ficha de Apoyo Preventivo

### Actuación frente a emergencias, desastres y catástrofes

#### en **incendio estructural**

Un incendio estructural corresponde a aquel tipo de incendio que se produce en instalaciones ya sea por negligencias, descuidos en el uso del fuego o por falta de mantenimiento del sistema eléctrico y de gas.

Nuestros centros educacionales se encuentran expuestos a la manifestación de amenazas de origen natural y/o humano, las cuales pueden ocasionar graves daños a personas, instalaciones e interrumpir sus actividades.

Por esta razón se indica a Dirección debe velar por la seguridad de sus alumnos y profesores, y a la vez cada profesor, en su clase, tiene la responsabilidad de proteger la vida de los alumnos que se encuentran en su aula.

Este informativo tiene como objetivo dar a conocer las acciones básicas frente a la ocurrencia de un incendio estructural, las que deben ser complementadas con otras que la organización haya establecido frente a esta situación.

#### Recomendaciones frente a incendios estructurales

##### A. Antes del incendio estructural

El centro educacional debe identificar la amenaza, reconociendo además condiciones de vulnerabilidad tanto internas y externas. Estos elementos permitirán posteriormente definir medidas preventivas y de actuación frente a su potencial de ocurrencia.

##### Medidas recomendadas

- En el caso de identificar instalaciones eléctricas y/o de gas en estado defectuoso en sus instalaciones, informe de inmediato a encargado seguridad.
- Evite sobrecargar un enchufe con muchos equipos.
- Participe en actividades de entrenamiento relativas al uso de extintores, formación de equipos de respuesta y otras relacionadas.

##### B. Durante el incendio estructural

La Dirección deberá suspender las labores de forma inmediata y proceder a la evacuación de los docentes, alumnos y trabajadores.

##### Medidas recomendadas

- Debe salir de su centro educacional inmediatamente.
- Para hacerlo, si hay presencia de humo agáchese, gatee y busque la salida de emergencia más cercana
- Recuerde que el uso de extintores es solo para fuegos iniciales y para el material que se requiere controlar.
- No utilice ascensores. Si siente olor a gas, siga las indicaciones de encargado de seguridad.

##### C. Después del incendio estructural

Después de ocurrido, la reanudación de las actividades sólo podrá efectuarse cuando se garanticen condiciones seguras y adecuadas para las actividades.

##### Medidas recomendadas

- Una vez que se encuentre en zona de seguridad, llame a bomberos (132) si su supervisor se lo indica. No ingrese hasta que sea autorizado.
- Si queda encerrado o atrapado, mantenga la calma y pida auxilio.
- Cuando analice la situación de emergencia y el establecimiento compruebe que se garantizan condiciones seguras, puede retornar a su lugar de trabajo.

